



**Feuerwehr:** Hunzen  
**Einsatz in der Gemeinde:** Madiswil  
**Strasse:** Steingasse  
**Gebäude-Nr.:** \_\_\_\_\_ **Gebäudeeigentümer:** Rohr Immo AG

**Schadenmeldung:** Datum: 19. Jul. 13 Aufgebote AdF 106  
 Wochentag: Freitag Eingesetzte AdF 78  
**Einsatzbeginn:** 03.25 Uhr **Einsatzende:** 21.7.2013/ 20.00 Uhr

	Alarmmeldung	Aufgebot	Einsatzbeginn*	Einsatzende	Anzahl AdF
Eigene Feuerwehr	03.20 Uhr	03.20 Uhr	03.25 Uhr	20.00 Uhr	78
Nachbarwehren	Uhr	Uhr	Uhr	Uhr	
Stützpunkt	03.45 Uhr	03.45 Uhr	04.00 Uhr	07.30 Uhr	30
Oelwehrstützpunkt	Uhr	Uhr	Uhr	Uhr	
Chemiewehrstützpunkt	Uhr	Uhr	Uhr	Uhr	
(* beim Einsatzort) <b>Total AdF</b>					

**Einsatz :**

- Atemschutz
- Rettung Personen
- Rettung Tiere
- Verletzte
- Strassenreinigung

JA*	NEIN*
<b>x</b>	
	<b>x</b>
	<b>x</b>
	<b>x</b>
	<b>x</b>

\*zutreffendes ankreuzen

**EINSATZART\***

- Feuer
- Kaminbrand
- Waldbrand
- Wasser
- Schnee
- Sturm
- Oel / Gas
- Chemie
- Strahlenschutz
- Verk.Unf.m.Pers.
- Verk.Unf.o.Pers.
- Tierrettung
- Insekten
- Techn.Hilfe
- Fehlalarme
- Andere

**Eingesetztes Material: (Fahrzeuge, Geräte)**

ADL, TLF, 6 MS, Schlauchverleger, Verkehrsfahrzeug, 2000 Meter Transportk  
500 Meter Druckleitung, Absperrmaterial  
 -----  
 -----  
 -----

**Bemerkungen : (besondere Vorkommnisse)**

Zusammenarbeit mit Stützpunkt Langenthal kann verbessert werden, Stützpu  
solte vorhandenes Material nutzen und einsetzen anstelle von eigenem.  
Aus Sicht Gemeinde Madiswil -- TOP EINSATZ, Bravo.  
 -----  
 -----  
 -----

**Lehren :**

110er Leitungen hätten sich bewährt.  
Handling mit Hohlstrahlrohren muss vermehrt geübt werden.  
 -----  
 -----  
 -----

Anwesend:(RSH,Insp,Kapo)
Insp., Kapo, RSH, _____
-----
-----
-----
-----

Datum: 26. Jul. 13 Einsatzleiter: B. Zulliger  
 Datum: 26. Jul. 13 Feuerwehrkommandant: B. Wälchli  
 Datum: \_\_\_\_\_ Gemeinderat: \_\_\_\_\_

NB.:Dieser Bericht ist gemäss Art. 36 FWV innert 8 Tagen nach dem Ereignis an den Gemeinderat zuhanden des Regierungstatthalters zu erstatten.

**Ein Doppel ist gleichzeitig dem zuständigen Feuerwehrinspektor zuzustellen.**